

KOPIA DOKUMENTU

WAŻNA WYŁĄCZNIE Z DOWODEM ZAKUPU

322/1479/157/2020

Gdańsk, dn. 17-04-2020

ATEST HIGIENICZNY Nr 157/322/157/2020

1. Wyrób (material)

**SWISS KRONO Płyta wiórowa niezapalna
Stop Fire**
zakres grubości: 18 mm

2. Przeznaczenie

meble i materiały wykończenia wnętrz
w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej

3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary

4. Producent

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary

5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:

- obciążenie materiałem 1 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
- obciążenie materiałem 2 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.

Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/0296/20 z dn. 23-03-2020, Sprawozdanie z badań Nr 9442/58/2020 z dn. 20-03-2020 wydane przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie. Klasa higieniczności E-1.

7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska


prof. dr hab. Lidia Wolska